

Roermond

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008, daarna continue aandacht bij controles
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Zie lijst
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Niet beoordeeld
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Niet beoordeeld
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Ja
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Toezichhouders
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Schriftelijk
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Brief, gebiedscontroles, luchtfoto's
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Deels, waar we geen kopie van hebben zijn ze ingezien ter plaatse
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Controle-item
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	NVT
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	NVT

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Bij IPPC-bedrijven
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Is onderdeel van reguliere controles
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Geen specifieke reservering (zie 29)
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Hiervoor is geen specifieke systematiek. Aantal bedrijven dat jaarlijks wordt bezocht, heeft 1 of meerdere koeltorens
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	24
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	24
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Bij overtreding van de voorschriften
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	2
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Nog geen Ri&E/beheersplan
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Eerste aanschrijving
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Ja, geen besmettingen
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Geen bedrijf
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Niet te specificeren omdat het onderdeel is van een integrale controle

Open natte koelvoorzieningen gemeente Roermond.

In 2007 is gestart met inventariseren van bedrijven met open natte koelvoorzieningen bij bedrijven waarvoor gemeente bevoegd gezag is. Bedrijven zijn aangeschreven en geïnformeerd over de regelgeving en wat van hen wordt verwacht.

Vervolgens zijn de bedrijven met open natte koelvoorzieningen in het geautomatiseerd bedrijvenbestand ingevoerd waardoor er zicht is op het aantal bedrijven met open natte koelvoorzieningen.

Bij bedrijfscontroles waarbij er sprake kan zijn van de aanwezigheid van grotere koelingen wordt geïnformeerd naar de aanwezigheid van open natte koelvoorzieningen. Zijn open natte koeltorens aanwezig dan wordt dit geregistreerd in ons geautomatiseerd bedrijvenbestand. Is geen open natte koelvoorziening aanwezig dan wordt dit ook vermeld in het geautomatiseerd bedrijvenbestand.

Gevraagd wordt naar de risicoanalyse die moet worden opgemaakt. Verder wordt inzage verlangd in de onderzoeksresultaten van het koelwater.

Voor een aantal bedrijven in Roermond is de provincie Limburg het bevoegd gezag. Met provincie Limburg is in het verleden contact opgenomen over de provinciale bedrijven met open natte koelvoorziening. Deze bedrijven zijn eveneens ingevoerd in het geautomatiseerd bedrijvenbestand. Provinciale bedrijven zijn in onderstaand overzicht aangeduid met *

Naam	Straat	Huisnr
Dedert B.V.	RINGWEG	8
ASN Production B.V. (voormalig Aarson Production BV)	DORPSSTRAAT	121
Euramax Coated Products B.V.	INDUSTRIEWEG	6
Laurentius Ziekenhuis Roermond	MONSEIGNEUR DRIESSENSTR	6
Sekisui Eslon B.V.	METAALWEG	7
Sekisui S-LEC *	METAALWEG	5
Sekisui Alveo B.V.	MONTAGEWEG	6
Solvay Chemie B.V. *	SCHEPERSWEG	1
Sekisui Jushi Europe Holdings B.V.	RINGWEG	50
Cargill B.V. Malt Division	Breden Ars	5
Rockwool B.V. (productie en kantoor) *	INDUSTRIEWEG	15
Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. *	MIJNHEERKENSWEG	18
Transmare Compounding B.V.	RINGWEG	7
Apt. Kurvers BV	INDUSTRIEWEG	8

Lijst met open natte koelvoorzieningen per 28 september 2011



gemeente Roermond

uw nummer

uw datum

ons nummer

onze datum

verzonden

2011/UIT/30936

17 oktober 2011

26 OKT. 2011

inlichtingen bij
sector/afdeling
doorkiesnr.

RU/Bouwtoezicht

bijlage(n)
betreffende

vragenlijst
Toezicht natte koeltorens

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
t.a.v. dhr. W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Geachte heer Reinhold,

Naar aanleiding van uw brief van 13 juli 2011 zenden wij u hierbij de ingevulde vragenlijst m.b.t. het toezicht op natte koeltorens.


Voor vragen kunt u contact opnemen met


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris,

De burgemeester,


mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts


H.M.J.M. van Beers