

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	06 123456
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2 <sup>de</sup> helft 2010
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	0
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	0
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	0
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja, in Rozendaal is overigens geen industrie
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Niet van toepassing
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Niet van toepassing
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Niet van toepassing
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente Rheden
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	In Squit XO
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bouwplannen, milieuvergunningen
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Niet van toepassing
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Inspectie van de objecten
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Niet van toepassing
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Niet van toepassing
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja, maar bij ons dus niet aan de orde.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Niet van toepassing
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Niet van toepassing
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Niet van toepassing
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Niet van toepassing
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Niet van toepassing
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Niet van toepassing
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Niet van toepassing
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Niet van toepassing
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Niet van toepassing
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Niet van toepassing
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Niet van toepassing
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Niet van toepassing
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Niet van toepassing
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Niet van toepassing
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Niet van toepassing
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Niet van toepassing
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Niet van toepassing

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Rozendaal
Datum: 9 augustus 2011
Handtekening: 