

Schijndel

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Augustus 2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	4
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	4
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	5
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee, overigens betreft het allemaal proceskoeling
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Gedeeltelijk; geen bouwjaar
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Geen onderscheid gemaakt
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee, is ook niet van toepassing
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Format GGD
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Onderzoek "verdachte" branches, beoordelen luchtfoto's, veldwerk
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nee
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	n.v.t.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Kennis aanwezig voor administratieve controle.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Niet specifiek. Maakt onderdeel uit van de integrale controle bij het bedrijf.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Voor integrale controles 2 fte
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Is conform controlefrequentie van het bedrijf, op basis van categorie-indeling.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Alle 4 bedrijven 1 x bezocht
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1 bedrijf. Voor 2010 werd hier nog niet op gecontroleerd vanwege ontbreken voorschriften.
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Zie onder 33. Was nog niet standaard . Zou bij volgende integrale controle gebeuren. n.a.v. de brief van de staatssecretaris zijn de bedrijven vooruitlopend hierop reeds aangeschreven voor een administratieve controle.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Zie onder 34
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Zie onder 34
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	0
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nee

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
t.a.v. dhr. W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

VROM/DGM/DP	
Jaar	2011
Datum	02 AUG. 2011
Nummer	2011051726
1 ^e afzender	W. Reinhold
2 ^e	
3 ^e	
4 ^e	
Na behandeling retour archief	
Deponeren dd.	

Schijndel: 1 augustus 2011

Onderwerp: natte koeltorens

Uw Brief: 13 juli 2011

Uw BSN:

Uw Kenmerk: DP2011048539

Ons Kenmerk: AJA/11.023911

Telefoonnr.: (073) 544 09 56


Geachte heer Reinhold,

Bijgaand treft u de ingevulde vragenlijst aan met betrekking tot inventarisatie/registratie/toezicht/handhaving van natte koeltorens in de gemeente Schijndel. Tevens zijn kopieën toegevoegd van recente aanschrijvingen aan 3 bedrijven in Schijndel waar natte koeltorens aanwezig zijn die nog niet eerder zijn gecontroleerd. (zie vragenlijst) Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Informatie

Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met A.P.W.M. Jans van het cluster Milieu. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (073) 544 09 56.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,
het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu



Bijlage(n):

1. ingevulde vragenlijst
2. 3 x aanschrijving

Kopiehouder(s):

Schijndel werkt op afspraak

Gemeentehuis T: (073) 544 09 99 Bank 28.50.07.661
Markt 20 F: (073) 547 88 40 BTW 0017.09.239.B.03
Corr.-adres Postbus 5 I: www.schijndel.nl
5480 AA Schijndel E.: info@schijndel.nl



Schijndel: 29 juli 2011

Van Uden kaarsen BV
t.a.v. de heer M. W.J. van Uden
Lorentzweg 4
5482 TP SCHIJNDEL

Onderwerp: Natte koeltoren
Lorentzweg 4

Uw Brief:

Uw BSN:

Uw Kenmerk:

Ons Kenmerk: CPE/11.023887

Telefoonnr.: (073) 544 09 57

Geachte heer Van Uden,

Uw bedrijf maakt gebruik van een natte koeltoren. Dergelijke torens zijn een potentiële bron voor de ontwikkeling van legionella. Ter voorkoming van legionella zijn voor natte koeltorens een aantal preventieve voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit dat op uw bedrijf van toepassing is.

Voorschriften

Als bijlage vindt u de voorschriften die gelden voor het gebruik van een natte koeltoren. Hierin is de verplichting opgenomen tot het door een gecertificeerde instelling opstellen van een risicoinventarisatie en het aanleggen en bijhouden van een legionella beheersplan. Mogelijk heeft uw bedrijf hierop al actie ondernomen. Voor zover ons bekend is voor de natte koeltoren in uw bedrijf echter nog geen risicoinventarisatie opgesteld en is geen legionellabeheersplan aanwezig.

Maatregelen treffen

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 1 september 2011 de risicoanalyse van uw natte koeltoren met bijbehorend legionellabeheersplan aan ons toe te zenden. Na deze datum wordt uw bedrijf bezocht en aan de hand van het legionellabeheersplan bezien of wordt voldaan aan de voorschriften. Wij vertrouwen er op dat uw bedrijf dan aan alle voorschriften voldoet.

Informatie

Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met C. van het cluster Milieu. Hij is bereikbaar via telefoonnummer

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,
het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu,



Bijlage: Voorschriften Natte koeltorens

Schijndel werkt op afspraak

Gemeentehuis
Markt 30
Cornelias Postbus 5
5480 AA Schijndel

T: (073) 544 09 99

F: (073) 547 83 40

I: www.schijndel.nl

E: info@schijndel.nl

Bank 28 50 07 661
BTW 0017 09 239 B 03



Vion Retail Schijndel BV
T.a.v. de heer P. van Stratum
Van Leeuwenhoekweg 38
5482 TK SCHIJNDEL

Schijndel: 29 juli 2011

Onderwerp: Natte koeltoren
Van Leeuwenhoekweg 38

Uw Brief:

Uw BSN:

Uw Kenmerk:

Ons Kenmerk: CPE/11.023785

Telefoonnr.: (073) 544 09 57

Geachte heer Van Stratum,

Uw bedrijf maakt gebruik van een natte koeltoren. Dergelijke torens zijn een potentiële bron voor de ontwikkeling van legionella. Ter voorkoming van legionella zijn voor natte koeltorens een aantal preventieve voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit die rechtstreeks werkend zijn.

Voorschriften

Als bijlage vindt u de voorschriften die gelden voor het gebruik van een natte koeltoren. Hierin is de verplichting opgenomen tot het door een gecertificeerde instelling opstellen van een risicoinventarisatie en het aanleggen en bijhouden van een legionella beheersplan. Mogelijk heeft uw bedrijf hierop al actie ondernomen. Voor zover ons bekend is voor de natte koeltoren in uw bedrijf echter nog geen risicoinventarisatie opgesteld en is geen legionellabeheersplan aanwezig.

Maatregelen treffen

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 1 september 2011 de risicoanalyse van uw natte koeltoren met bijbehorend legionellabeheersplan aan ons toe te zenden. Na deze datum wordt uw bedrijf bezocht en aan de hand van het legionellabeheersplan bezien of wordt voldaan aan de voorschriften. Wij vertrouwen er op dat uw bedrijf dan aan alle voorschriften voldoet.

Informatie

Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met

van het cluster Milieu. Hij is

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,
het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu,



Bijlage: Voorschriften Natte koeltorens

Schijndel werkt op afspraak

Gemeentehuis
Markt 20
Coördinatie Postbus 5
5480 AA Schijndel

T: (073) 544 09 99

F: (073) 547 88 40

E: info@schijndel.nl

E: info@schijndel.nl

Bank: 28.50.07.001

BTW: 0017.09.239.B.03



Schijndel: 29 juli 2011

Houtindustrie Schijndel BV
T.a.v. de heer P. van Roy
Postbus 239
5480 AE SCHIJNDEL

Onderwerp: Natte koeltorens
Nieuwe Molenheide 20

Uw Brief:

Uw BSN:

Uw Kenmerk:

Ons Kenmerk: CPE/11.023882

Telefoonnr.: (073) 544 09 57

Geachte heer Van Roy,

Uw bedrijf maakt gebruik van twee natte koeltorens. Dergelijke torens zijn een potentiële bron voor de ontwikkeling van legionella. Ter voorkoming van legionella zijn voor natte koeltorens een aantal preventieve voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit die rechtstreeks werkend zijn.



Voorschriften

Als bijlage vindt u de voorschriften die gelden voor het gebruik van een natte koeltoren. Hierin is de verplichting opgenomen tot het door een gecertificeerde instelling opstellen van een risicoinventarisatie en het aanleggen en bijhouden van een legionella beheersplan. Mogelijk heeft uw bedrijf hierop al actie ondernomen. Voor zover ons bekend is voor de natte koeltoren in uw bedrijf echter nog geen risicoinventarisatie opgesteld en is geen legionellabeheersplan aanwezig.

Maatregelen treffen

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 1 september 2011 de risicoanalyse van uw natte koeltorens met bijbehorend legionellabeheersplan aan ons toe te zenden. Na deze datum wordt uw bedrijf bezocht en aan de hand van het legionellabeheersplan gezien of wordt voldaan aan de voorschriften. Wij vertrouwen er op dat uw bedrijf dan aan alle voorschriften voldoet.

Informatie

Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met  van het cluster Milieu. Hij is bereikbaar via telefoonnummer .

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,
het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu,



Bijlage: Voorschriften Natte koeltorens

Schijndel werkt op afspraak

Gemeentebus T: (073) 544 09 99 Bank 28.59.07.061
Markt 29 F: (073) 547 88 40 STW 0017.09.239.8.03
Corr. adres Postbus 5 I: www.schijndel.nl
5480 AA Schijndel E: info@schijndel.nl

