


Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Gemeentelijk: eerste helft 2009 Laatste brief provincie met gegevens 29 juli 2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	5 locaties waarvan het Chemelot terrein er een is en waar een groot aantal installaties staan
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	48
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	22
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Gemeentelijke wel; provinciaal niet
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja, zie voorgaande vragen
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nu niet meer
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Door de handhavers op het gebied van milieu
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Gemeentelijk: geen format; gegevens gehaald uit milieudossiers Provinciaal: bij iedere controle een formulier ingevuld door bedrijf
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Zie 14
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	overleg met collega's van vergunningen
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Laten opnemen in de gegevens die bij een melding/vergunning moeten worden aangereikt
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Moet dit?
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Moet dit?

23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.

	<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Ja, bij de 3 gemeentelijke vergunningen. Bij twee vergunningen komen de voorschriften uit het pakket Sesom en bij een is gebruik gemaakt van het Activiteitenbesluit
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja bij alle drie
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee, wordt meegenomen in de integrale controle
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Zie 29
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Zelfde als milieucontrole
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	2 bedrijven worden eens in de 2 jaar gecontroleerd en het ander 1 x per jaar
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Zie 32
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja een totaalrapport
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Eenmaal een overschrijding bij het ziekenhuis; is gemeld
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Zie 38
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Zie 38
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Zie 38
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Zie 38

43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Niet specifiek; onderdeel van integrale controle
----	--	--

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente: Sittard-Geleen	
Datum: 23-08-2011	
Handtekening:	

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Produceren IPC 625  
Postbus 30945  
2500 GX Den Haag

Domein Dienstverlening en Maatschappij  
Afdeling Dienstverlening

Ons kenmerk  
Behandeld door  
Telefoon  
Onderwerp

vragenlijst natte koeltorens

Sittard-Geleen, 23 augustus 2011.

Het bijgaande wordt u hierbij zonder verder begeleidend schrijven toegezonden.

- n.a.v. uw verzoek / brief d.d. 13 juli 2011. Uw kenmerk:
- op verzoek van
- n.a.v. het telefoongesprek d.d.
- ter informatie
- om te behouden
- de tekening bladen
- retour met dank voor verleende inzage
- ter ondertekening, gaarne exemplaren retour
- volgens afspraak
- ter inzage, waarna gaarne terugzending
- met verzoek om nadere inlichtingen / advies / commentaar / aanvulling
- met het verzoek de behandeling over te nemen
- ter doorzending aan
- ter afhandeling
- ter bespreking op
- ter aanvulling op ons schrijven van nummer
- 

Opmerkingen:

Bijlagen: vragenlijst in enkel-voud

Met vriendelijke groet,