


# Terneuzen


Nr.	Vraag	Antwoord
<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>		
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, in 2008 nav brief VROM.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Er is destijds specifiek gevraagd naar de aanwezigheid van <i>natte koeltorens</i> : Ja.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	3
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	3
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	3
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja, er zijn alleen maar industriële koelingen.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapkenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Grotendeels.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Handhaver (milieu)
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	LCHV procedure 2007, bijlage 3.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Voornamelijk Wm inrichtingen bestand gemeente en provincie. Daarnaast eigen inschatting grote gebouwen.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Via het Handhaving Uitvoerings Programma.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	In 2008 hebben wij de GGD een afschrift van onze inventarisatie gezonden.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee. Het was ons niet bekend dat dit wenselijk is.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee (matig kennisniveau)
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Voorlichting / ondersteuning.

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja

26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee, tot nu toe niet nodig gebleken.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee, matige kennis.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Niet specifiek benoemd, maar wordt wel gecontroleerd.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Niet te destilleren uit Handhaving Uitvoerings Programma.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Wordt tijdens reguliere controles gecontroleerd.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Jaarlijks voor alledrie de inrichtingen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Alledrie de bedrijven met een natte koeltoren.
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eén bedrijf geheel in orde.</li> <li>• Eén bedrijf doet 4/ jaar een bemonstering. Beheersplan aanwezig, RI&amp;E niet.</li> <li>• Eén bedrijf voegt wekelijks een chloortablet toe. Geen RI&amp;E en beheersplan.</li> </ul>
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Zie vraag 38.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Aangeschreven om alsnog zaken op orde te brengen.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Geen meldingen gehad.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Tijdens de drie bedrijfscontroles is hier aandacht aan besteed.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: .
Gemeente: Terneuzen
Datum: 02-09-2011
Handtekening: 



Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen  
telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429  
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen  
E-mail: gemeente@terneuzen.nl  
Internet: www.terneuzen.nl

Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Produceren IPC 625  
T.a.v. mr. W.F.E. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX DEN HAAG

uw kenmerk : DP2011048539  
ons kenmerk : 21690 126 220  
contactpersoon :  
telefoonnummer :  
faxnummer : 0115-618 429  
E-mail :  
verzonden : 14 SEP 2011

Terneuzen, 13 SEP 2011

Betreft: Verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionella natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,

Op 19 juli 2011 hebben wij uw brief inzake de 'Verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionella natte koeltorens' in goede orde ontvangen en ingeboekt onder nummer 21960.

Binnen de gemeente Terneuzen bevinden zich totaal 45 'natte koeltorens' verdeeld over 10 bedrijven. Voor een drietal bedrijven is op basis van de Wet milieubeheer de gemeente Terneuzen bevoegd gezag, de andere zeven bedrijven vallen onder de bevoegdheid van de provincie Zeeland. Op de drie bedrijven onder ons bevoegd gezag, bevindt zich per bedrijf één natte koeltoren.

Als bijlage hebben wij de ingevulde vragenlijst toegevoegd, die betrekking heeft op de bedrijven waar wij bevoegd gezag zijn.

Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze brief vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

Overeenkomstig het besluit van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,  
namens dezen,

teamleider Handhaving,