

Tilburg

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	In de registratie is alleen de activiteit "in werking hebben natte koeltoren" op een locatie vastgelegd.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	14 (12 gemeentelijk, 2 provinciaal).
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Alleen locaties geregistreerd, geen aantallen koelwatersystemen.
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Alleen locaties geregistreerd, geen aantallen koeltorens.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Inventarisatie is gericht op zowel proces als klimaat koeling. In de registratie is alleen de activiteit in werking hebben natte koeltoren" op een locatie vastgelegd.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee, in de registratie is alleen de activiteit in werking hebben natte koeltoren" op een locatie vastgelegd.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja (door provincie)
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Ja
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Afdeling Handhaving i.o.m. GGD en provincie
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	In de registratie is alleen de activiteit "in werking hebben natte koeltoren" op een locatie vastgelegd.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Doorlichting bedrijven bestand, dossieronderzoek en aanschrijving bedrijven m.b.t. melden activiteiten (waaronder koeltorens), bedrijfscontroles.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee, tijdens bedrijfsbezoek wordt gecontroleerd of RI&E aanwezig en akkoord is. Alleen indien er geen (acceptabel) RI&E is wordt deze nagestuurd.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Gedeeltelijk.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Nieuwe locaties waar de activiteit "in werking hebben natte koeltoren" aanwezig is (o.a. via meldingen) worden vastgelegd in het bedrijvenbestand. In 2012 is een nieuwe inventarisatie en controleronde gepland.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja (2010)

20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Ja (2010)
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee. Handhaving geschied op basis van BARIM of vergunningvoorschriften.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Indirect op basis van prioriteit lucht.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	-
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Geregistreerde koeltorens worden projectmatig op basis van de vastgestelde prioriteiten gecontroleerd. Laatste controles zijn uitgevoerd in 2010. Op basis van bevindingen is bepaald dat in 2012 opnieuw controles worden gepland.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	11 (controle bij provinciale bedrijven worden door provincie zelf uitgevoerd)
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	11 (hierbij is gebleken dat bij 2 bedrijven inmiddels een gesloten systeem of een ander koelsysteem in werking is).
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Geregistreerde koeltorens worden projectmatig gecontroleerd. Tijdens de projectencontroles wordt gecontroleerd op het invullen van het logboek.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Geregistreerde koeltorens worden projectmatig gecontroleerd. Tijdens de projectencontroles wordt gecontroleerd op het de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan.

36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Geregistreerde koeltorens worden projectmatig gecontroleerd. Tijdens de projectencontroles wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Geregistreerde koeltorens worden projectmatig gecontroleerd. Tijdens de projectencontroles wordt een controlerapport opgemaakt.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	8
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Het niet hebben van een adequate risicoanalyse en/of legionella-beheersplan.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Handhavingstraject (waarschuwing) opgestart. Overtredingen na 1 ^o hercontrole ongedaan gemaakt.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	180 uur

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Tilburg
Datum: 05-09-2011
Handtekening:



VERZONDEN 09 SEP. 2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
t.a.v. dhr. W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Afdeling
Handhaving

Ons kenmerk
HAABE/PU11_10542038

Uw kenmerk
-

Datum
8 september 2011

Onderwerp
Uw brief van 13 juli 2011
kenmerk DP2011048539

Bezoekadres
Schouwburggring 103

Geachte heer Reinhold,

Bij brief van 13 juli 2011 met kenmerk DP2011048539 heeft u verzocht een vragenformulier over de verantwoordelijkheid van gemeenten met betrekking tot legionellisico's van natte koeltorens ingevuld en ondertekend aan u te retourneren.

Als bijlage bij deze brief treft u het betreffende vragenformulier aan.

Voor vragen of nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met

Postadres
Postbus 90157
5000 LL Tilburg

Telefoon
013 542 88 11
Faxnummer
013 549 54 27
Doorkiesnummer
013 549 53 64

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,
namens deze,
hoofd afdeling Handhaving,

Gebiedsontwikkeling
Gebiedsteams
Vastgoed
Ingenieursbureau
Stedenbouw
Handhaving
Stadstoezicht
Beheer & Onderhoud
Middelen

Bijlage: Vragenformulier