

Dit formulier is ook te downloaden via  
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente:
Datum:
Handtekening:

Directoraat-Generaal Milieu  
Directie Duurzaam produceren  
Afdeling Bodem en Water  
Postbus 30945  
2500 GX DEN HAAG

Behandeld door	/wb/GB	Datum	22 september 2011
Doorkiesnummer		Ons kenmerk	SO 11.080669
E-mail		Onderwerp	Beantwoording vragenlijst
Bijlage(n)	Geen	Verzonden	<b>23 SEP 2011</b>
Uw kenmerk		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	
Uw brief van			

Geachte heer Reinhold

Na aanleiding van uw verzoek tot het invullen van een vragenlijst over de aanpak van legionella bij natte koeltorens ontvangt u hierbij deze brief. De onderstaande getallen komen overeen met de vraagnummers in uw brief.


- 1.
- 2.
3. ja
4. juli 2008
5. ja. Wij realiseren ons dat er ook koeltorens bij gebouwen staan opgesteld
6. 22
- 7/8 totaal zijn er 40 koeltorens/koelwatersystemen bekend
9. nee. bij de inventarisatie zijn beide wel aangeschreven
10. nee
11. nee
12. nee
13. Hans Kerp
14. 300 bedrijven aangeschreven met de vraag of er een natte koeltorens aanwezig zijn. Brief als bijlage toegevoegd.
15. op basis van literatuur ten tijde van project, inschatting en bedrijvenkennis van handhavers en vergunningverleners
16. nee
17. Bij reguleren bedrijfsbezoeken wordt er door de handhaver gekeken of er natte koeltorens aanwezig zijn. We voeren periodiek geen nieuwe inventarisatie uit.
18. zie 17
19. ja
20. n.v.t.
21. nee
22. ja
23. ja, tijdens controle bezoeken kunnen we de koeltoren herkennen
24. extra kennis op de stand der techniek bij te houden is wenselijk
25. ja

26. We hanteren maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit. Wij hebben specifiek voor koeltorens geen maatwerkvoorschriften opgelegd. Wel vragen wij dat de koeltorens conform de AI 32 worden bemonsterd en geanalyseerd.
27. nee. Dit kan beter. De wetgeving in het BARIM dient volledig te zijn. Het is volgens ons niet wenselijk dat iedere gemeente zijn eigen maatwerk opstelt.
28. ja
29. ja
30. 400 uur in 2012
31. De handhavingstrategie wordt momenteel opnieuw geschreven. Koeltorens zal hier een deel vanuit maken. Waarschijnlijk gaan we jaarlijks of 2 jaarlijks controleren of de analyse worden uitgevoerd. Bij de eerste controle zal het legionellabeheersplan en de risico analyse worden gecontroleerd.
32. 3
33. 3
34. ja
35. ja
36. ja
37. ja d.m.v. een brief
38. 3
39. de aanwezige beheersplannen risico analyse zijn niet volledig.
40. normale bestuursrechtelijke handhaving.
41. nee
42. n.v.t.
- 43 ongeveer 100 uur.

#### Nadere informatie

Informatie over deze brief is te verkrijgen bij \_\_\_\_\_, telefoonnummer:  
mailadres:

Hoogachtend



Hoofd afdeling Toezicht en Handhaving  
StadsOntwikkeling sector Publieke Diensten.