


Veldhoven

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Maart-mei 2010
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee, alleen in locatie waar koeltorens aanwezig zijn is geregistreerd.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	4
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Niet bekend, alleen de locatie (inrichting) waar de koeltorens aanwezig zijn is geregistreerd
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Niet bekend
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Afdeling Omgevingszaken
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Alleen de aanwezigheid van koeltorens per locatie is geregistreerd.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Milieudossiers en waarnemingen vanuit toezicht
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Middels werkafspraken. Na controlebezoeken of vergunningaanvragen/meldingen Barim worden koeltorens geregistreerd.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Indien de GGD daar belangstelling voor heeft
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Indien daar belangstelling voor is
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Informatie vanuit de landelijke overheid

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja, 1 controle
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Nee, niet specifiek
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Er is geen fte gereserveerd voor toezicht op natte koeltorens. Dit wordt meegenomen bij reguliere milieutoezicht.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Volgens de BUGM systematiek (is onderdeel van integrale milieucontroles).
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Nvt
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Geen

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Veldhoven
Datum: 15-09-2011
Handtekening: 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven

VERZONDEN 16 SEP. 2011

datum : 15 september 2011 behandeld door :
uw kenmerk : DP2011048539 afdeling : OMGEVINGSZAKEN
uw brief van : telefoon :
ons kenmerk : 11.14246 banknummer : 12.63.26.940
bijlage : 1
onderwerp : Vragenlijst natte koeltorens

T 040-258 44 11
F 040-254 13 95
E gemeente@veldhoven.nl
I www.veldhoven.nl



Geachte heer Reinhold,

Op 13 juli 2011 hebben wij uw verzoek ontvangen om het vragenformulier " natte koeltorens in te vullen.

Bijgaand treft u de ingevulde vragenlijst van de gemeente Veldhoven aan. Deze vragenlijst is tevens per e-mail naar u verzonden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [naam] van de afdeling Omgevingszaken. Hij is telefonisch rechtstreeks bereikbaar onder nummer [nummer] of per e-mail op adres [adres].

Hoogachtend,
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,
Namens hen,

hoofd afdeling Omgevingszaken

Bijlage: Vragenformulier natte koeltorens