

Venray

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	0
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	1
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee nog niet. Betreft voormalige provinciale inrichting.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja, zie 10.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Bas Konings
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	We hebben ons Inrichtingenbestand geraadpleegd. Daarna hebben we een oproep in Peel en Maas (plaatselijke krant) geplaatst dat bedrijven zich moesten melden. Hierop zijn geen reacties binnen gekomen. Momenteel zijn bedrijven zich verplicht te melden (type B, Activiteitenbesluit)
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Inrichtingenbestand. Bedrijven informeren via weekblad. Momenteel de AIM
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Weet ik niet. Dit zal met de controle van het bedrijf worden meegenomen.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja, via SQUITXO.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Zie 17
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee, is als het goed is door de provincie gebeurd.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Zie 19
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.
	Betreft: toezicht en handhaving	

25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Ja, maar nog niet m.b.t. natte koeltorens.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Eigenlijk vind ik de signalering belangrijker. Waarschijnlijk kunnen bouwhandhavers hier een belangrijke rol opeisen, maar weet niet of zij voldoende kennis hebben om deze signalerings-functie kunnen oppakken (taak RUD?).
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Nee
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	0.0
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Nog n.v.t.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Bij controle wordt dit meegenomen.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Bij controle wordt dit meegenomen.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Bij controle wordt dit meegenomen.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	n.v.t.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Venray
Datum: 5 september 2011
Handtekening: 