


## Vught

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Nee
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Nvt
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nvt
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Onbekend Geen milieuverg met natte koeltorens
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Onbekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Onbekend
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nvt
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nvt
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Onbekend Door ons niet, wellicht provincie
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Nvt
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Nvt
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Nvt
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nvt
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Wordt opgenomen in toezichtprotocol
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Protocol wordt ingebed in bedrijfsvoering
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Zodra info bekend
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Nvt

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Onbekend
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Niet specifiek, is onderdeel van bedrijfscontroles.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	3,4 totale hh capaciteit (incl bouwen)
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Afhankelijk van binnen welk soort inrichting gelegen
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Niet specifiek voor natte koeltorens
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0 (wel 80 bedrijven bezocht maar geen natte koeltorens aangetroffen)
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	???
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	???
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	???
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	???

Aldus naar waarheid ingevuld.

Naam:	
Gemeente: Vught	
Datum: 24 oktober 2011	
Handtekening:	



Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directie Leefomgevingskwaliteit

Postbus 30945  
2500 GX 'S-GRAVENHAGE

<b>Uw kenmerk</b>	DP2011048539	<b>Datum</b>	25 oktober 2011
<b>Ons kenmerk</b>	Ruimte/TS / Z11 - 29555 / UIT/11 - 57610	<b>Verzonden</b>	
<b>Behandeld door</b>			27 OKT. 2011
<b>Onderwerp</b>	Vragenlijst natte koeltorens gemeente Vught		


Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand retourneren wij de ingevulde vragenlijst met betrekking tot natte koeltorens.

### Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, onderdeel Vergunningen en Handhaving. Vergunningen en Handhaving is op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar via het nummer (073) 658 0620.

Hoogachtend,  
namens het college van burgemeester en wethouders,

  
Operationeel manager Vergunningen en Handhaving  
Afdeling Ruimte

