


Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, in 2009 hebben we met de kennis die we toen hadden een inventarisatie uitgevoerd.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Momenteel loopt een project in de hele regio Nijmegen (MARN), samen met de regio's Arnhem en Ede ism de GGD's Gelderland-zuid en midden en provincie.
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	N.v.t. Zover bekend zijn er geen koeltorens aanwezig
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	N.v.t.
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	N.v.t..
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	N.v.t.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	N.v.t.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	N.v.t.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Provincie is partner in huidig project.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Is (regionaal) opgestart
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Door milieumedewerkers van de gemeente.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Op basis van de beschikbare kennis bij de toezichthouders en vergunningverleners is een inventarisatie verricht. Hierbij zijn geen koeltorens naar voren gekomen.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Zie voorgaande vraag.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	N.v.t.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	N.v.t. Indien nodig gaan we dit opnemen op ons standaard bezoeker rapport.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	N.v.t.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja, via de regio wordt dit kortgesloten met de GGD
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	--

21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee, maakt wel onderdeel uit van het regionale project.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	--
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Binnen de regio hebben we cursus gehad van InfoMil. Vanwege de beperkte praktijkervaring zal het voor ons lastig zijn deze kennis up to date te houden.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Praktijkkennis. Dit proberen we te bereiken door inspecteurs uit verschillende regio's samen op te laten trekken.

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja. Deze vinden wij te beperkt. Regelgeving over wanneer en in welke frequentie monsters genomen zouden moeten worden ontbreken. Geldt ook voor wanneer er actie gewenst is.  Ook regelgeving hoe omgegaan moet worden met de dosering van biociden ontbreekt. Dit is ook een belangrijk milieuaspect als het gaat om overdosering en lozing op het riool via het afvalwater en via de luchtmissies.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	De basiskennis is o.a. door de cursus voldoende. Voor goed kwalitatieve inspecties moet nog praktijkervaring opgedaan worden. Dit proberen we o.a. door binnen de regio's samen te werken.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Niet binnen onze gemeente, in regionaal verband wel.
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee. Indien nodig zal dit onderwerp worden meegenomen binnen de reguliere controle van inrichtingen.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	N v t. Maakt indien nodig onderdeel uit van de

		reguliere werkzaamheden.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	N.v.t. Zal afhankelijk zijn van het naleefgedrag en van de bemonsteringsfrequentie in relatie met de analyseresultaten.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	N.v.t.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	N.v.t.
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja indien nodig, onderwerp is opgenomen in het Activiteitenbesluit.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja indien nodig, onderwerp is opgenomen in het Activiteitenbesluit.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja indien nodig, sinds het onderwerp is opgenomen in het Activiteitenbesluit.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	N.v.t.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	N.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	N.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	--
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	N.v.t. Regionaal project is in maart 2011 opgestart. In het project is 16 uur ingepland voor het uitvoeren van gezamenlijke controles.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____ Senior beleidsmedewerker handhaving
Gemeente: West Maas en Waal
Datum: 12 september 2011
Handtekening: 

Dijkstraat 11  
Beneden-Leeuwen  
Postbus 1  
6658 ZG Beneden-Leeuwen

nv Bank Nederlandse Gemeenten  
Rekening nr. 28 50 09 133  
T 14 0487  
F (0487) 594 549  
info@westmaasenwaal.nl  
www.westmaasenwaal.nl

Behandeld door:

Doorkiesnr. (


Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
t.a.v. de heer W. Reinhold  
Directie Duurzaam Produceren IPC 625  
Postbus 30945  
2500 GX DEN HAAG

Bijgaande stukken worden u toegezonden,

- zoals afgesproken
- op uw verzoek
- retour, met dank voor inzage
- ter kennisneming
- met verzoek om advies/commentaar
- met vriendelijk verzoek tot overname behandeling
- ten behoeve van vergadering d.d.
- in opdracht van

Datum: 12 september 2011

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Reinhold', is written over a faint horizontal line. Below the signature, there is a small, simple curved mark.