

Van: (Gemeente Westerveld) | @gemeentewesterveld.nl
Verzonden: vrijdag 2 december 2011 13:53
Aan: Wilfred Reinhold
Onderwerp: natte koeltorens

Beste Wilfred Reinhold,

In de vragenlijst met betrekking tot de natte koeltorens hebben wij aangegeven dat we een milieucontrole zullen uitvoeren bij bedrijven waar deze zouden kunnen voorkomen. Deze controles hebben inmiddels plaatsgevonden. Dit o.a. bij een geestelijk gezondheidszorgcentrum, bejaardenhuizen, militaire kantoorgebouwen, motel van der valk. Tijdens de controles zijn geen natte koeltorens aangetroffen. Bij het Kon. Marechausee gebouw is wel een vernevelaar aangetroffen. Verneveling vindt plaats met 100 graden, plus. De kwaliteit- en milieumedewerker is op de eventuele risico's gewezen en afgesproken is dat bij de volgende controles op legionella ook de buizen bemonsterd worden.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

met vriendelijke groet,

medewerker team Leefomgeving | afdeling Dienstverlening |

GEMEENTE WESTERVELD | Postbus 50, 7970 AB Havelte | Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL DIEVER
T (0521) 349 349 | F (0521) 349 499 | E info@gemeentewesterveld.nl | I www.gemeentewesterveld.nl

.....

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

De Gemeente Westerveld staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Dit onderschrift is tevens het bewijs dat de email is gescanned op virussen.

.....