

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Laatste update controle 30-8-2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	10
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	10
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	13
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee, maar alles is industrieel gebruik (koeling tuinbouw = industrieel)
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nvt, geen bedrijven met koeltorens onder prov. binnen onze gemeente
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nvt
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	MTH / MVA
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	o.g.v. kennis bedrijvenbestand
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Historische informatie, bekendheid bij toezicht
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Registratie in processen bedrijfsinformatiesysteem opgenomen en regelmatig toezicht
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Nvt

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja, in relatie tot hoeveelheid
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja, bij alle bedrijven
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Ja
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Betreft slechts een 10-tal bedrijven, welke in het controleprogr. worden meegenomen
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Risicoinventarisatie t.b.v. vaststellen jaarprogramma
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Doel om alle locaties te localiseren en registreren
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	10 (dus alle bij gemeente bekende locaties)
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Ca. 50%
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Wel bekend dat sommige bedrijven vanaf nul moesten beginnen. Dus bij eerste controle helemaal niets. Gevolg hercontroles etc.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Aanschrijven om het bedrijf conform Act.besl. om de koeltoren te laten voldoen aan de eisen.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Zover bekend geen besmettingen
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Circa 150 uur (incl. tijd besteed aan controle gehele inrichting)

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Westland
Datum: 13-10-2011
Handtekening: