

# Wijchen



Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, in 2009 hebben we met de kennis die we toen hadden al een inventarisatie uitgevoerd.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Momenteel loopt een project in de hele regio Nijmegen (MARN), samen met de regio's Arnhem en Ede ism de GGD's Gelderland-zuid en midden en provincie.
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee, nog niet. Pakken we op in huidig project.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Twee
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Wordt meegenomen in huidig project.
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Wordt meegenomen in huidig project.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Deze gegevens worden geregistreerd bij de fysieke controles.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Provincie is partner in huidig project.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Is opgestart
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Door inspecteurs gemeente Nijmegen ism de GGD.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	De eerste inventarisatie betrof alleen lokatiegegevens. Deze zijn in een spreadsheet opgenomen. Dit spreadsheet bevat de gegevens van de hele regio.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bij de eerste inventarisatie hebben we alleen gebruik gemaakt van de kennis die bij de inspecteurs en de GGD aanwezig was.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nog niet alle koeltorens hebben een fysieke inspectie ondergaan (2 <sup>e</sup> helft 2011).
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	We gaan dit opnemen op ons standaard bezoeker rapport.

18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Opname in standaard bezoekrapport.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja, de samenwerking hierin is uitstekend.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nvt
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nog niet, gaan we wel doen.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Binnen de regio('s) hebben we cursus gehad van InfoMil.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Praktijkkennis. Dit proberen we te bereiken door inspecteurs uit verschillende regio's samen op te laten trekken.

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja. Deze vinden wij te beperkt. Regelgeving over wanneer en in welke frequentie monsters genomen zouden moeten worden ontbreken. Geldt ook voor wanneer er actie gewenst is.  Ook regelgeving hoe omgegaan moet worden met de dosering van biociden ontbreekt. Dit is ook een belangrijk milieuaspect als het gaat om overdosering en lozing op het riool via het afvalwater en via de luchtemissies.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	De basiskennis is o.a. door de cursus voldoende. Voor goed kwalitatieve inspecties moet nog praktijkervaring opgedaan worden. Dit proberen we o.a. door binnen de regio's samen te werken.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja.
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee, de controle zal meegenomen worden binnen de reguliere controle van de inrichtingen. De inspecteurs hebben vanzelfsprekend dan wel kennis van de betreffende koeltoren.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Nvt
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Is afhankelijk van naleefgedrag inrichting en van bemonsteringsfrequentie in relatie met de analyseresultaten.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Eén
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nul

34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja, sinds het onderwerp is opgenomen in het Activiteitenbesluit.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja, sinds het onderwerp is opgenomen in het Activiteitenbesluit.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja, sinds het onderwerp is opgenomen in het Activiteitenbesluit.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja, sinds het onderwerp is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Maakt onderdeel uit van standaard bezoekerapport.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Nvt
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Nvt
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee, met GGD afgesproken dat als er sprake is van een besmetting dat we gezamenlijk gaan achterhalen wat de oorsprong is.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Interregionaal project is in maart 2011 opgestart. Projectleiding heeft nu 60 uur gekost. Fysieke controles 16 uur.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: 
Gemeente: Wijchen
Datum: 31 augustus 2011
Handtekening: 



# GEMEENTE WIJCHEN

centrum in tweestromenland

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Produceren IPC 625  
T.a.v. dhr. W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500GX DEN HAAG

Gemeentekantoor  
**Correspondentie-adres**  
**Postbus 9000**  
**6600 HA Wijchen**  
Kasteellaan 22-24

Telefoon: 024-649 21 11  
Telefax: 024-649 22 08  
Bankrelatie: 28.50.09.796

Gelieve bij beantwoording  
datum en kenmerk van  
deze brief aan te halen.

Wijchen : 31 augustus 2011 /11 6349  
Betreft : Verantwoordelijkheid gemeente mbt Natte koeltorens  
Informatie : C. Noortman, telefoon (024) 649 2117  
Bijlagen : Ingevulde Checklist Wijchen  
Verzonden : **01 SEP. 2011**

Het bijgaande ontvangt u zonder begeleidend schrijven:

- volgens afspraak
- naar aanleiding van uw verzoek
- retour met dank voor de inzage
- met verzoek hierover te telefoneren
- met verzoek de behandeling hiervan over te nemen
- te uwer oriëntatie
- met verzoek om commentaar/advies
- met verzoek contact op te nemen
- ter invulling en ter ondertekening
- ter accoordverklaring
- kunt u behouden

Met vriendelijke groet,

Coördinator handhaving  
Gemeente Wijchen  
Afdeling Bouwen en Leefomgeving

Kasteellaan 22-24 ☎ Tel. (024) 649 21 11 ☎ Fax (024) 649 22 08  
Postbus 9000 Doorkiesnummer: ☎ E-mail : [c.noortman@wijchen.nl](mailto:c.noortman@wijchen.nl)  
6600 HA Wijchen ☎ Tel. (024) 649 21 17 ☎ <http://www.wijchen>