

Woudrichem

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: Inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	"
2	Telefoonnummer contactpersoon?	"
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Augustus 2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1, deze ligt op het terrein van een provinciale inrichting
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	1
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	1
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja, het betreft de koeltoren van een sterilisatietoren
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja, in het registratiesysteem van de provincie. Uit de milieuvergunning blijkt niet om welk type en dergelijke het gaat.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Eigen format
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Op basis van bedrijven administratie en controleverslagen
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nee
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nog niet
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nog niet
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee, wordt mogelijk via de RUD
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Zie vraag 23

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	De koeltoren staat op een provinciale IPPC Inrichting. Het is ook altijd een provinciale inrichting geweest.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nvt
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Door RMHT namens provincie
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee, provinciale taak.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	0
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Wordt meegenomen in controle frequentie cat. 4 inrichtingen
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Onbekend, wordt uitgevoerd door het RMHT
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Onbekend, wordt uitgevoerd door het RMHT
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Onbekend, wordt uitgevoerd door het RMHT
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Onbekend, wordt uitgevoerd door het RMHT
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Onbekend, wordt uitgevoerd door het RMHT
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Onbekend, wordt uitgevoerd door het RMHT
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Onbekend
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	onbekend

Aldus naar waarheid Ingevuld,

Naam:	
Gemeente: Woudrichem	
Datum: 15 september 2011	
Handtekening:	