

## Zaltbommel

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	september 2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	??
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	minimaal 4
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	minimaal 4
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	minimaal 5
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	medew. handhaving M. Lips gem. Zaltbommel
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	format van LCHV
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	mailing, navraag bij onderhoudsbedrijven, eigen controle,
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	theoretisch wel
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	vast item op checklist bij milieucontroles. resultaat van controles wordt in bedrijvenbestand bijgehouden
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	nee
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Informatie van Landelijke registratie door RIVM

	<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nee , niet m.b.t natte koeltorens
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	nee, niet voldoende om inhoud van risicoanalyse en beheersplan te kunnen beoordelen, ook niet bij de GGD Rivierenland
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	is onderdeel van het reguliere milieucontroleprogramma, Locaties met (mogelijk) een natte koeltorens zullen in het controleprogramma 2012 worden opgenomen en afhankelijk van de resultaten in een hogere risico klasse worden ingedeeld.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	geen extra fte
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	op basis van de risicobeoordeling waarmee alle inrichtingen worden ingedeeld in prioriteitsklassen.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	bij glastuinbouw: 1, bij overige 4 (1 keer per jaar) (niet inbegrepen de provinciale inrichtingen)
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	2 (daarbij niet inbegrepen de provinciale inrichtingen)
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	vanaf 2011
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	vanaf 2011
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	vanaf 2011
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	onderdeel van het integrale milieucontrole-rapport
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	1
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	geen beheersplan/risicoanalyse

40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	voornemen last onder dwangsom--> tekortkoming opgeheven
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	circa 2 uur (exclusief juridische handhaving)

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Zaltbommel
Datum: 15-9-11
Handtekening:

Opmerking:

Bij navraag bij een van de installateurs bleek dat zij overleg hebben met het RIVM en daaraan gegevens van hun klanten doorgeven , kan de de informatie die het RIVM heeft aan de gemeenten en GGD's doorgespeeld worden??