


# Zwolle

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	(
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Er zijn nu 9 natte koeltorens geregistreerd. Een nieuwe inventarisatie volgt.
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Geen onderscheid gemaakt, zie vraag 5
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Geen onderscheid gemaakt, zie vraag 5
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja. Een nieuwe inventarisatie volgt.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Dhr. A.L. Eleveld
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Niet bekend.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Wij hebben dit onvoldoende geregistreerd.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nee
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	n.v.t.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja, na de nieuwe inventarisatie.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja, na de nieuwe inventarisatie.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	-
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Zit in reguliere controle.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Controles worden niet apart gepland maar tezamen met reguliere milieucontroles / controles Gebruiksbesluit
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Wordt niet apart bijgehouden.
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Nee
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Niet alleen voor natte koeltorens
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	-
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	-
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	-

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: | \_\_\_\_\_

Gemeente: Zwolle
Datum: 13 september 2011
Handtekening: 

**Publiekszaken**  
Fysieke Leefomgeving

Stadskantoor  
Lübeckplein 2  
Postbus 10007  
8000 GA Zwolle

Fax (038) 498 28 01

[www.zwolle.nl](http://www.zwolle.nl)

Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Produceren IPC 625  
T.a.v. dhr W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX DEN HAAG

Ons kenmerk PU1109-0046  
Behandeld door  
Datum **15 SEP 2011**  
Onderwerp Vragenformulier natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,


Wij hebben van u het verzoek ontvangen om een vragenformulier in te vullen waarin u kunt afleiden hoever wij zijn met de inventarisatie, registratie, toezicht en handhaving van natte koeltorens. Het ingevulde vragenformulier is als bijlage bij deze brief toegevoegd.

Wij hebben tevens uw onderzoek naar registratie en toezicht natte koeltorens gelezen. Tezamen met het ingevulde vragenformulier heeft dit er toe geresulteerd dat wij dit jaar nog maatregelen uitvoeren om de registratie en toezicht van natte koeltorens in onze gemeente te verbeteren. Het gaat om het uitvoeren van een adequatere en uitgebreidere inventarisatie en een betere registratie en borging van de gegevens. Voor 2012 worden vervolgens controles gepland bij de bedrijven die natte koeltorens hebben en die niet recentelijk door ons zijn bezocht.

#### **Meer informatie**

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, kunt u voor verdere inlichtingen op werkdagen terecht bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2 te Zwolle. De afdeling is ook te bereiken via het bovenaan de brief genoemd telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders,

  
sectiehoofd Bouw- en Milieutoezicht