

Ervaringen als vergunningverlener met UPD van PGS 15 bn 1

Wim Derksen
provincie Noord-Brabant

- Projectleider provincie Noord-Brabant
- Deelnemer expertmeetings
- IPO-aanspreekpunt
- Lid PGS 15 team

Sessie Schakeldag Infomil, 7 juni 2011



1

Uitgangspuntendocument UPD

4.8.2.1 De uitgangspunten voor ontwerp, aanleg, onderhoud, beheer, opleveringsinspectie en periodieke inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie moeten zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie wordt begonnen.



2

CCV blauwdruk

Is geen opsomming van eisen, maar een uitvoerige algemene best practice.

Wie ervaring met hanteren blauwdruk?



3

CCV blauwdruk

- Welke keuzes zijn gemaakt,
- welke maatregelen er zijn gekozen,
- hoe deze worden gebruikt en beheerd.



4

(Iets) Concreter:

- Welke gevaarlijke stoffen
- Kenmerken van de opslagvoorziening.
- Gebruiksfunctie(s), Situering.
- Procesbeschrijving van de totstandkoming en instandhouding van de brandbeveiliging.



5

Voorbeeld UPD en beoordeling

- Aanvraag revisievergunning. Stap 1-3 in concept stappenplan Infomil.
- Een UPD en inspectieplan. Ook "Beheersbaarheid van brand 2007" rapport (Bvb).
- Opslagvoorziening binnen een groter gebouw.



6

Voorbeeld UPD en beoordeling 2

- niet conform de CCV-blauwdruk opgesteld, wel naar verwezen.



7

Voorbeeld UPD en beoordeling 3

- Voor uitgangspunten verwezen naar het Bvb-rapport.
- Naar uitgangspunten opslag worden enkel algemene verwijzingen gedaan.
- De uitgangspunten dienen in een upd juist specifiek te worden gemaakt.



8

- In het upd is niet duidelijk gemaakt welke compartimenten wel en niet en om welke reden gesprinklerd zijn of worden.
- Er is niet aangegeven dat de sprinklerinstallatie doelmatig is om brand in de opslag te beheersen.



“In het Inspectie Plan worden de specifieke uitgangspunten benoemd o.a. ten aanzien van:

1. sproeidichtheid
2. sproeitijd
3. capaciteit bluswater- en productopvang

->Deze zaken dienen juist in een upd te worden vastgelegd.



Voorbeeld UPD en beoordeling 4

- Hoe inspectieplan opgesteld zonder info in het upd?
- Kan dat?



• *“Voor akkoord: inspectie-instelling”*

- Ook het bevoegd gezag Wabo!



Conclusies (slot)

- Ga zorgvuldig te werk bij beoordelen UPD.
- Blauwdruk is geen checklist, maar best practice, wat lastig hanteerbaar.
- Pak regisseursrol als bevoegd gezag.

